



Lista de verificación de seguridad en la construcción

Empleador _____ **Número de reporte:** _____

Nombre del CSHO _____ **Fecha de inspección:** _____

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SUPERFICIES DE TRABAJO

	Referencia	SÍ	NO	NO ES APLICABLE
¿Se encuentran las superficies abiertas de trabajo de más de 4 pies de altura resguardadas con barandales estándares o con su equivalente?	155-505(6)(a)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Se usa la protección contra caídas cuando se encuentra uno expuesto a peligros de caídas mayores de 10 pies?	155-24510	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Está la cuerda de seguridad del Sistema Personal de Detención de Caídas (PFAS) ajustada para que las caídas sean de menos de 6 pies?	155-24510(1)(b)(vii)**	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Se encuentra disponible e implementándose el plan de trabajo para la protección contra caídas	155-24505(1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Se encuentran las aperturas de las paredes con menos de 36 pulgadas del piso resguardadas con los barandales necesarios o con su equivalente?	155-505(5)(a)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Se encuentran los orificios del piso (con aperturas de 12 pulgadas o más) resguardados o cubiertos?	155-505(4)(a)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Está el sistema de línea de precaución correctamente instalado para los techos de pendientes bajas?	155-24515(3) & (4)**	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Está el sistema de monitoreo correctamente implementado?	155-24521(1) – (5)**	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Está la zona de trabajo en borde delantero correctamente instalada?	155-24520(1)(a)-(g)**	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Los códigos con asteriscos dobles deben citarse como 155-24510

ESCALERAS DE MANO/ESCALERAS DE BARANDALES/RAMPAS

	Referencia	SÍ	NO	NO ES APLICABLE
¿Están las escaleras de barandal (temporales/permanentes) instaladas en todas las estructuras de 2 pisos o más?	155-477(1)(c)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Tienen las escaleras de más de cuatro escalones o de 30 pulgadas de altura barandales (ii) y rieles de mano (i)?	155-477(3)(a)(i) or (ii)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Se esta usando una escalera o una rampa para los cambios en elevación mayores de 19 pulgadas?	155-476(1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Tiene la rampa para el acceso un mínimo de 18 pulgadas de anchura?	155-515(1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Se encuentran las escaleras de mano extendidas 3 pies más arriba de la superficie en la cuál se va a trabajar?	876-40030	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Se están usando las escaleras de mano con el propósito para el cuál fueron diseñadas?	876-40005	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Se esta usando el soporte de la parte de arriba de la escalera de tijera como un escalón?	876-40050	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Han sido marcadas y sacadas de servicio las escaleras de portátiles defectuosas?	876-30005	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¿Se ha proporcionado capacitación para el uso de las escaleras?	876-15005	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Están aseguradas las escaleras instaladas en superficies desniveladas o resbalozas?	876-40015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HERRAMIENTAS CON RESGUARDOS		SÍ	NO	NO ES APLICABLE
¿Se encuentran las sierras circulares eléctricas portátiles correctamente resguardadas?	155-370(2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Se encuentran las sierras de mesa correctamente resguardadas? (campana, guía horizontal, protección contra re arranque)	155-370(3)(a)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Se encuentran las sierras radiales correctamente resguardadas?	155-370(4)(a)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Se encuentran las sierras ingletadoras eléctricas correctamente resguardadas?	155-370(7)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Está el resorte de retorno de seguridad del bozal en su lugar?	155-350(1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANDAMIO Andamios = componentes, andamio = sistema completo	Referencia	SÍ	NO	NO ES APLICABLE
¿Está el andamio instalado por una persona competente?	874-20004	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Está la plataforma de trabajo del andamio totalmente entablada?	874-20008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Se ha proporcionado un acceso seguro al andamio?	874-20022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Se ha proporcionado protección contra caídas para el andamio de más de 10 pies?	874-20052	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Cumple el sistema de barandales de mano del andamio con los requisitos?	874-20064	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Está el andamio fijado en una base de apoyo firme (patas, postes y estructuras)?	874-40006	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (PPE)	Referencia	SÍ	NO	NO ES APLICABLE
¿Tienen cascos disponibles en el lugar de trabajo?	155-205(2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Se usa el casco cuando se encuentran expuestos a objetos volantes o que puedan caer?	155-205(3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Se está usando protección para los ojos? ¿Se está usando protección para la cara?	155-215(1)(a) / 350(3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Se está usando ropa apropiada como pantalones largos y camisetas con manga corta?	155-200(2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Se está usando el calzado apropiado?	155-212(1) & (3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Se está usando protección para las piernas cuando se usa la sierra de cadena?	155-211	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRICIDAD	Referencia	SÍ	NO	NO ES APLICABLE
¿Tienen las extensiones eléctricas la conexión a tierra?	155-447(6)(f)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Se encuentran las extensiones eléctricas con empalmes inadecuados?	155-449(7)(b)(iii)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¿Es impermeable la caja-J del multi-enchufe?	155-449(1)(a)(iii)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Tienen un programa de GFCI o a tierra asegurado?	155-447(2)(a)(i)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Están los dispositivos de alivio de tensión enganchados en los cordones?	155-449(7)(b)(iv)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**VEHÍCULOS INDUSTRIALES
MOTORIZADOS/PLATAFORMAS ELEVADIZAS**

	Referencia	SÍ	NO	NO ES APLICABLE
Existen Vehículos Industriales Motorizados (PIT) diseñados para levantar al personal en una plataforma elevadiza?	155-615(3)(h)(i)-(ix)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Está el operador de Vehículos Industriales Motorizados (PIT) capacitado para operar este equipo?	863-60005	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Se usa la plataforma elevadiza con seguridad? Tiene protección para caídas?	869-60040	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Localizó el operador de la plataforma elevadiza los peligros durante la inspección del sitio de trabajo?	869-60010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Recibió la capacitación requerida el operador de la plataforma elevadiza?	869-50005	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN EL LUGAR DE TRABAJO

	Reference	SÍ	NO	NO ES APLICABLE
¿Se está operando el equipo a menos de 10 pies de las líneas eléctricas/ equipos de distribución?	155-605(1)(h)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Están las volqueadoras siguiendo los procedimientos al retroceder?	155-610(2)(f)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Se está usando en el lugar de trabajo un equipo con alarma cuando se opera en reversa? (¿Se usa una persona para monitorear?)	155-610(2)(e)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

	Referencia	SÍ	NO	NO ES APLICABLE
¿Se encuentra el Programa para la Prevención de Accidentes adaptado para enfrentar los peligros?	155-110(2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Está proporcionando el empleador orientaciones de seguridad?	155-110(3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Tienen el líder y la cuartilla de empleados reuniones de seguridad al principio del trabajo y de allí en adelante semanalmente?	155-110(5)(a)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Están adaptadas las reuniones de seguridad a las operaciones del trabajo?	155-110(5)(b)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Se encuentran documentados los temas de las reuniones de seguridad y la asistencia?	155-110(6)(d) & (e)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Se conducen inspecciones de recorrido sobre seguridad al principio del trabajo y de allí en adelante semanalmente?	155-110(9)(a)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Se encuentran documentadas y disponibles en el sitio de trabajo las inspecciones de recorrido?	155-110(9)(b)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

QUIMICOS PELIGROSOS USADOS EN EL SITIO DE TRABAJO	Referencia	SÍ	NO	NO ES APLICABLE
¿Existe un programa para la comunicación de peligros de los químicos implementado y escrito?	800-17005	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Tienen el inventario de los productos químicos en el sitio de trabajo?	800-17010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Hay hojas de datos de seguridad del material (MSDS) para cada producto peligroso usado?	800-17015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Se les proporciona a los empleados capacitación sobre Comunicación de Peligros (HAZCOM)?	800-17030	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PRIMEROS AUXILIOS	Referencia	SÍ	NO	NO ES APLICABLE
¿Se encuentra disponible el equipo de primeros auxilios en el sitio de trabajo?	800-15020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Hay alguna persona o personas entrenadas en primeros auxilios en el sitio de trabajo?	155-120(1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Están los líderes de la cuadrilla o los supervisores entrenados en primeros auxilios?	155-120(2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LIMPIEZA Y ORGANIZACIÓN EN EL LUGAR DE TRABAJO	Referencia	SÍ	NO	NO ES APLICABLE
¿Se mantienen libres de obstrucciones y limpias las áreas de trabajo?	155-020(1) - (12)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
*¿Se esta proporcionando la cantidad adecuada de agua potable?	155-140(1)(a)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
*¿Se proveen y se les da mantenimiento a los sanitarios en el lugar de trabajo?	155-140(4)(b) & (4)(d)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* No se aplica a las cuadrillas móviles o a las localizaciones de trabajo normalmente desatendidas, WAC 296-155-140 (1) (g) y (h). Cuadrillas móviles estan definidas como "cuadrillas de trabajo las cuales periódicamente se trasladan rutinariamente a una diversa localización de trabajo. Normalmente las cuadrillas móviles no se encuentran en la misma localización todo el día."

* Esta lista de comprobación del énfasis describe los requisitos fundamentales y no es inclusiva a todos los requisitos de seguridad y de la salud para los empleadores en la industria de la construcción. Otros requisitos se pueden encontrar en los capítulos administrativos del Código Administrativo de Washington (WAC) 296-24, 296-62 y 296-155, 296-800, 896-863, 296-869, 296-874 y 296-876. Información relevante a estos requisitos o ayuda adicional se puede encontrar en el sitio web de la agencia localizado en: <http://www.lni.wa.gov/safety>